



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю 355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26
Отдел надзорной деятельности по Шпаковскому району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по СК
г. Михайловск пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 6-01-01, факс 8(86553) 6-19-24 единый телефон доверия
государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187
по делу об административном правонарушении
(*регистрационный номер по СПО ИАП)

« 27 » октября 2020 г.

г. Михайловск
(место рассмотрения)

Государственный инспектор Шпаковского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы Погорелов Евгений Владимирович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

вынес постановление в отношении должностного лица

1. Фамилия, имя, отчество: Сечина Евгения Александровна
2. Дата и место рождения: 01.01.1957, с. Бешпагир, ставропольского края
4. Адрес места жительства, тел: с. Татарка, ул. Тельмана 65
5. Место работы (учебы): МКДОУ «Детский сад №7»
6. Занимаемая должность: Заведующий
7. Заработная плата в месяц (иной доход) -----
8. Документ, удостоверяющий личность паспорт 0701 №743112 от 15.02.2002 г выдан
ОВД г. Михайловска, Шпаковского района.
(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
9. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: нет

УСТАНОВИЛ

«23» октября 2020 г. при проведении плановой выездной проверки на территории, в зданиях
и в помещениях Муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Детский сад №7» по адресу: Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка, ул Казачья
д.26,

нарушены требования пожарной безопасности, а именно:

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

1. В здании детского сада не проведена работа по замене составных частей (пожарные извещатели, ручные пожарные извещатели, прибор приемно контрольный пожарный) автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которых истек (более 10 лет). Статья 6, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 5.1.7 ГОСТ 3 54101-2010 «Средства автоматической и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»
2. Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) в здании детского сада выполнена не надежно к воздействию опасных факторов пожара в течении времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. (Выбор электрических проводов и кабелей, выполнен не в соответствии с требованиями ГОСТ Р53315, ГОСТ Р53325).ФЗ №123 ч. 3 ст. 51.,СП 5.13130.2009 п. 13.15.3

чем совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, (дата, время совершения административного правонарушения), (место совершения административного правонарушения) (обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.4 23.34; п.1 ч.1. 29.9; ч.1. 3, 5. 29.10 КоАП Российской Федерации ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности», принимая во внимание ст. 4.2 ч 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь к административной ответственности в соответствии со ст. 20.4 ч 1 КоАП РФ Гражданку Сечину Евгению Александровну и назначить административное наказание в виде предупреждения.

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.


Должностное лицо, вынесшее постановление


(подпись)

Погорелов Е.В.
(Ф.И.О.)

Копию постановления получил(а)

" 24 " 10


(подпись)

Сечина Е.А.
(Ф.И.О.)

Дата вступления в законную силу

" " "

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Административный штраф должен быть уплачен:

Получатель платежа: **УФК по Ставропольскому краю (ГУ МЧС России по Ставропольскому краю)**

ИНН 2635077144 КПП 263501001 р/с № 40101810300000010005

в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю г. Ставрополь

БИК 040702001 КБК 177 1 16 01201 01 0004 140 (штраф за нарушение требований пожарной безопасности) ОКТМО 07 658 000

ОТМЕТКА

об исполнении постановления:

Постановление № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г. исполнено: « ____ » _____ 20 ____ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « ____ » _____ 20 ____ г.

Исх. № _____



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отдел надзорной деятельности по Шпаковскому району Управления надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

г. Михайловск пер. Промышленный 31 а тел. 8(86553) 6-01-01, факс 8(86553) 6-19-24

единый телефон доверия государственной противопожарной службы (8652) 39-99-99 Главного управления МЧС
России по Ставропольскому краю

с.Татарка

« 23 » октября 20 20 г.

«10» ч. «00» мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 113

« 23 » октября 2020 г. по адресу Ставропольский край, Шпаковский район, с. Татарка,
ул.Казачья, 26.

На основании: распоряжения начальника УНД ГУ МЧС России по СК

№ 113 от « 06 » 10 2020 года.

была проведена проверка в отношении: Муниципального казенного дошкольного
общеобразовательного учреждения «Детский сад №7»

Продолжительность проверки: с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин «23» октября 2020 г.

Правовые основания проведения проверки:

План плановых проверок на 2020 год.

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка, ссылка на положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования, которые являются предметом проверки)

Акт составлен: ОНД по Шпаковскому району УНД ГУ МЧС России по СК.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку ознакомлен:

Сечина Е.А.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Вид проверки: плановая

Форма проверки:

выездная

Лицо(а), уполномоченное(ые) на проведение проверки:

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНД
и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Шпаковскому району) лейтенант
внутренней службы Погорелов Евгений Владимирович

Лица, привлекаемые к проведению проверки: - нет

При проведении проверки присутствовали: заведующий Сечина Е.А

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами:

-В ходе проведения проверки :

1. В здании детского сада не проведена работа по замене составных частей (пожарные
извещатели, ручные пожарные извещатели, прибор приемно контрольный пожарный)
автоматической пожарной сигнализации, средний срок службы которых истек (более

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 61 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); пункт 5.1.7 ГОСТ 3 54101-2010 «Средства автоматической и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»

2. Система противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) в здании детского сада выполнена не надежно к воздействию опасных факторов пожара в течении времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. (Выбор электрических проводов и кабелей, выполнен не в соответствии с требованиями ГОСТ Р53315, ГОСТ Р53325).ФЗ №123 ч. 3 ст. 51.,СП 5.13130.2009 п. 13.15.3 (выявленные нарушения указаны в предписании от 02.10.2019 № 211/1/96, на основании решения от 01 октября 2020 по ходатайству от 01.10.2020 года МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №15» начальника ОНД и ПР (по Шпаковскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Бочарова П. А., срок исполнения которых истекает 01.04.2021 г.)

(отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения пунктов предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

(подпись)

Погорелов Е.В.

с актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

«13»

10

2020 г.

(подпись)

Сечина Е.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)